

სათავის წყალშემკრები ფართი
77.6
საშუალო ხარჯი
3.83

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ხარჯი მ3/წმ	2.06	2.31	3.15	6.59	9.33	6.01	3.19	2.2	2.16	2.91	3.08	2.98	3.83
სანიტარ 10%	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
ჰესის ასაღები მ3/წმ	1.68	1.93	2.77	5	5	5	2.81	1.82	1.78	2.53	2.7	2.6	2.97
კალაპოტში დარჩენილი მ3/წმ	0.38	0.38	0.38	1.97	4.71	1.39	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.96
საშუალო ხარჯის დარჩენლი რაოდენობა	18%	16%	12%	30%	50%	23%	12%	17%	18%	13%	12%	13%	25%
სთ (თვეში)	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	
საერთო წლიური ჩამონადენი მ3	5517504	5588352	8436960	17081280	24989472	15577920	8544096	5892480	5598720	7794144	7983360	7981632	120985920
დარჩენლი წლიური ჩამონადენი მ3	1017792	919296	1017792	5106240	12615264	3602880	1017792	1017792	984960	1017792	984960	1017792	30320352
%	18%	16%	12%	30%	50%	23%	12%	17%	18%	13%	12%	13%	25%

შენაკადები														
N	სიგრძე მ	წყალშემკრები	თვე											
		კმ2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	292.762	1.61	0.04	0.05	0.07	0.14	0.19	0.12	0.07	0.05	0.04	0.06	0.06	0.06
2	627.941	0.58	0.02	0.02	0.02	0.05	0.07	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
3	1674.93	8.11	0.22	0.24	0.33	0.69	0.98	0.63	0.33	0.23	0.23	0.30	0.32	0.31
4	854.286	2.27	0.06	0.07	0.09	0.19	0.27	0.18	0.09	0.06	0.06	0.09	0.09	0.09
5	530.565	0.70	0.02	0.02	0.03	0.06	0.08	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
6	571.538	0.87	0.02	0.03	0.04	0.07	0.10	0.07	0.04	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
7	151.251	2.81	0.07	0.08	0.11	0.24	0.34	0.22	0.12	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11
8	422.773	2.34	0.06	0.07	0.10	0.20	0.28	0.18	0.10	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09
9	346.129	0.66	0.02	0.02	0.03	0.06	0.08	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
10	789.521	1.08	0.03	0.03	0.04	0.09	0.13	0.08	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
11	1075.08	3.35	0.09	0.10	0.14	0.28	0.40	0.26	0.14	0.09	0.09	0.13	0.13	0.13
		ჯამი	0.65	0.73	0.99	2.07	2.93	1.89	1.00	0.69	0.68	0.91	0.97	0.94

შენაკადები და კაშხლის ქვედა ბიეფში დარჩენილი ხარჯი სიგრძეები მიხედვით														
N	სიგრძე მ	ნაზარდი სიგრძე	თვე											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	292.762	292.76	0.42	0.43	0.45	2.11	4.90	1.51	0.45	0.43	0.42	0.44	0.44	0.44
2	627.941	920.70	0.44	0.45	0.47	2.16	4.97	1.56	0.47	0.44	0.44	0.46	0.47	0.46
3	1674.93	2595.64	0.65	0.69	0.80	2.84	5.95	2.19	0.80	0.67	0.67	0.77	0.79	0.78
4	854.286	3449.92	0.71	0.75	0.89	3.04	6.22	2.36	0.90	0.74	0.73	0.85	0.88	0.86
5	530.565	3980.49	0.73	0.77	0.92	3.10	6.31	2.42	0.93	0.76	0.75	0.88	0.91	0.89
6	571.538	4552.03	0.76	0.80	0.95	3.17	6.41	2.49	0.96	0.78	0.77	0.91	0.94	0.92
7	151.251	4703.28	0.83	0.88	1.07	3.41	6.75	2.70	1.08	0.86	0.85	1.02	1.05	1.03
8	422.773	5126.05	0.89	0.95	1.16	3.61	7.03	2.88	1.17	0.93	0.92	1.10	1.15	1.12
9	346.129	5472.18	0.91	0.97	1.19	3.67	7.11	2.94	1.20	0.95	0.94	1.13	1.17	1.15
10	789.521	6261.70	0.94	1.01	1.23	3.76	7.24	3.02	1.25	0.98	0.97	1.17	1.22	1.19
11	1075.08	7336.77	1.03	1.11	1.37	4.04	7.64	3.28	1.38	1.07	1.06	1.29	1.35	1.32

ჰესის შენობასთან საერთო ჩამონადების და მოხმარებული წყლის პროცენტული რაოდენობა														
	თვე													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	წელი	
დარჩენლი წლიური ჩამონადენი ჰესის შენობასთან მ3	2752238	2676013	3669978	10475797	20470787	8499851	3703657	2870113	2744936	3467907	3494556	3526844	68352677	
ჰესთან ბუნებრივად არსებული ჩამონადენი მ3	8269742	8264365	12106938	27557077	45460259	24077771	12247753	8762593	8343656	11262051	11477916	11508476	189338597	
%	33%	32%	30%	38%	45%	35%	30%	33%	33%	31%	30%	31%	36%	